

【書面答辯書】

○山林課長 李景埴

(玄三祚 의원 질의에 대한 답변)

주차장이 부족한데 대한 사설주차장 추가허가 가능여부에 대하여

현재의 사설주차장의 주차수용능력을 감안할 때 성수기에는 부족현상이 따를 것으로 예상되는바 어느누구라도 사업의 타당성이 있다고 판단되는자가 출원할 경우에는 관계법령에 하자가 없으면 관련법규에 의거 허가가 가능할 것입니다.

(諸葛在奉 의원 질의에 대한 답변)

개장에 대비하여 협소한 진입로 구간에 대하여 차량교행이 가능하도록 대피소를 설치하는 방안에 대하여는

현재의 진입로 노폭이 협소하여 차량교행이 어려운 구간에 대하여는 300m내지 500m 간격으로 농경지와 도로변의 수로를 이용하여 흡관을 매설하여 대피소를 설치하고 진입도로가 완공될때까지 휴양림 이용객에게 불편이 없도록 최대한의 노력을 기울일 것이며,

현지의 타당성을 조사한바 수로에 흡관을 설치할 경우 2m 폭과 7.5m 상당의 대피소를 설치할 수 있고 6개소에 소요사업비는 약 10,000천원 정도가 소요됩니다.